



Centrum Promocji Kultury
w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, tel. 22 277 08 20
sekretariat@cpk.art.pl, cpk.art.pl

Warszawa, dnia: 2020-10-07

Pismo: CPK.DOA.261.25.ODP.1A.2020

Oferenci

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie OIWZ

Szanowni Państwo,

w związku z wpływieniem, w dniu 05-10-2020 roku prośby o wyjaśnienie i odniesienie się do zapisów opisu istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro/zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej wymienionej ustawy/ na:

„Remont podłogi sali wielofunkcyjnej w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy”

przedstawiamy poniżej pytania z prośbą o wyjaśnienie oraz stanowisko ze strony Zamawiającego tj. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Zwrócono z się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Zamawiający dla zapewnienia możliwie najlepszych walorów wizualnych /tj. wyeliminowanie do minimum szczelin między panelami/ będzie wymagał aby panel posiadał specjalne złącze tzw. „click”?
2. Czy montaż puszek podłogowych ma odbyć się przy wykorzystaniu elementów z demontażu czy Zamawiający oczekuje kompletu nowych modułów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad 1.

Zamawiający informuje, iż będzie wymagał, aby panel posiadał specjalne złącze tzw. „click”.

Ad 2.

Zamawiający informuje, iż oczekuje kompletu nowych modułów przy montażu puszek podłogowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin na złożenie ofert pozostaje bez zmian.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
CENTRUM PROMOCJI KULTURY
W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE m.st. WARSZAWY

Mirosław Salach